

דו"ח בדיקה מספר 7211901824

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.צ. ג'רבי בע"מ ח.פ. : 512690330
 מענו : משק 34 זיתן 71915
 תאריך ההזמנה : 2022/08/02
 מספר הסכם : 3000072893

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : GS AMB000 ריצפה 140/400 מ"מ
 יצרן : GS AMB000
 ארץ יצור : סין
 תאור המוצר: לוחות דק - במבוק. צד: מחורץ

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/08/02 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 6

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם אשבוך

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 בדיקת החלקה - רוחב

2022/08/02

תאריך הפקת דוח

דו"ח בדיקה מספר 7211901824

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	19.6	R11	